



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
**Oblastní inspektorát Brno**  
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public\_bn@cizp.cz, www.cizp.cz

KÚ Jm kraje  
**Mgr. Dana Richterová**  
**Žerotínovo nám.3/5**  
**601 82 Brno**

Váš dopis značky / ze dne: S-JMK 152710/2016 OŽP/Rich//12.10.2016  
Naše značka: ČÍŽP/47/ŘI/1613845 002/16/BLV  
Vyřizuje / linka: Ing.Vápeník/200  
Místo a datum: Brno, 2.11.2016

### **Areál Semmelrock**

Dne 14.10.2016 jsme obdrželi k vyjádření oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru **Areál Semmelrock** vypracované ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení podává společnost Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, IČ: 261 66 453.

Jedná se o stavbu haly o ploše 31 240 m<sup>2</sup> sestávající ze 4 jednotek („A“ až „D“). Součástí stavby jsou přilehlé zpevněné plochy a komunikace a menší objekty: strojovna, regulační stanice, vrátnice a trafostanice. Stavba se nachází v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

V dokumentaci je uvedeno, že odběr pitné vody bude prováděn z vybudovaného vrtu HV2, situovaného na pozemcích provozovatele v severozápadním rohu areálu.

Dešťové vody z parkoviště a manipulační plochy budou svedeny do zásaku (vod podzemních) přes ORL. Z důvodu ochrany vodního zdroje pro pitnou vodu doporučujeme stanovit podmínky pro jeho ochranu před znečištěním ropnými látkami, tj. pravidelnou údržbu a čištění ORL, sledování vypouštěných předčištěných dešťových vod z ORL. V areálu budou vybudovány rovněž 3 betonové jímky na zachycování splaškových odpadních vod, přičemž hladina podzemní vody v místech záměru se nachází v hloubce cca 3,06 až 3,7 m pod terénem. Z tohoto hlediska je nutné zaručit vodotěsnost a nepropustnost u jímek pro zachycování odpadních vod.

Otisk úředního razítka

Ing. Jindřich Mikeš  
ředitel