

**POZNÁMKA:**

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN** : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/6**
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ : POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ - DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
  - OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5
- VNĚJŠÍ VLVIVY** : STANOVUJE PNE 33 0000-2/5, TAB. Č.6 A Č.7
- PROSTOR** : VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ
- OCHRANNÁ PÁSMA EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/2000 SB (\*), PLATNÁ OD 1.1.2001**
- KABELU 1KV : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
  - SDĚLOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
  - VENKOVNÍ VEDENÍ NN 1KV : NENÍ V ZÁKONĚ DEFINOVÁNO
- \* PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R.2000 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZÁK. 223/1994  
 PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R.1994 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZÁK. 79/1957

**KATASTR + POLOHOPIS**

**SÍTĚ NN - E.ON**



- KABEL VN - STÁVAJÍCÍ
- KABEL NN - NOVÝ
- KABEL NN V CHRÁNIČCE - NOVÝ
- KABEL NN V CHRÁNIČCE - KRÍŽENÍ KOMUNIKACE
- KABEL NN - STÁVAJÍCÍ
- ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ - STÁVAJÍCÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ - STÁVAJÍCÍ
- UZEMNĚNÍ

**LEGENDA INŽ. SÍTÍ:**

- VODOVOD - VAK BRĚCLAV
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VAK BRĚCLAVBV
- PLYN - STL

- HRANICE PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OPLOCENÍ
- OPLOCENÍ
- STROM / KEŘ



VYPRACOVAL	EMIL SMUTNÝ	ZOD. PROJEKTANT	EMIL SMUTNÝ	 projekční inženýrská společnost ZAK. Č.: 110-2020
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-VENKOV	 Č. STAVBY: 1030059875 DATUM: 01-2021 FORMÁT: A3 STUPEŇ PD: DŮR MĚŘÍTKO: 1:500 Č. VÝKRESU: D2.1
KATASTR. ÚZEMÍ	POHOŘELICE NAD JIHLAVOU 724866			
MÍSTO STAVBY	MĚSTO POHOŘELICE			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	POHOŘELICE, BRNĚNSKÁ, ROZŠ. NN, DOB. STANICE			
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE STAVBY - NOVÝ STAV			