



LEGENDA

stav	návrh	úz. rezerva	
			koridor nadzemního vedení VVN 110 kV (šířka koridoru 2 x 15m od kraj, vodiče ~ 38m)
			koridor nadzemního vedení VN 22 kV (šířka koridoru 2 x 10m od kraj, vodiče ~ 23m/2 x 7m ~ 16m)
			koridor nadzemního vedení VN 22 kV - ke zrušení
			nadzemní vedení VN 22 kV - izolované vodiče
			podzemní kabelové vedení VN 22kV (OP 2 x 1m)
			trafostanice
			STL přivaděč (šířka koridoru 2 x 4m)
			plynovod STL
			plynovod STL - ke zrušení
			regulační stanice plynu STL/NTL (OP 4m)
			podzemní kabel telekomunikační sítě
			hranice ploch změny
			Z 5/1 označení ploch změny
			návrhová plocha
			označení návrhové plochy
			zastavěné území k 28.2.2023

Poznámka:
Vedení sítí technické infrastruktury a jejich ochranné bezpečnostní pásma vytváří koridor tech. infrastruktury.



Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I

změnu vydal správní orgán:

datum nabytí účinnosti změny č.5:

pořizovatel:

Městský úřad Pohořelice
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

oprávněná úřední osoba:

vedoucí odboru:

podpis:

úřední razítko:

Územní plán Troskotovice
Změna č.5 územního plánu

POŘIZOVATEL: Městský úřad Pohořelice, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

ZPRACOVATEL: Ing. arch. Karel Bařinka

SPOLUPRÁCE: Ing. arch. Jiří Šnerch, Jan Hanousek Architekti

DATUM: listopad 2023

MĚŘÍTKO: 1:5000

kbd&p
architects

I.4b. - TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA ENERGETIKA